



Gemeinde: Parz.-Nr.: Geb.-Nr.:
 Bauvorhaben: EGID:

Hinweis

Die Dimensionierung der Anschlussleistung nach dem Merkblatt SIA 2060 ist nicht bindend.

Ladeinfrastruktur für E-Mobilität bei Neubauten (nach Art. 1 Abs. 2 KEnV)

Ausbaustufen gemäss Merkblatt SIA 2060:

Einfamilienhaus:

– Ausbaustufe A (Pipe for power) für 100% der Parkplätze umgesetzt Ja Nein

Mehrfamilienhaus:

– Ausbaustufe C1 (Power to garage) für 100% der Parkplätze umgesetzt Ja Nein

Neubauten für «übrige Nutzungen» gemäss Art. 52 BauV
sowie öffentliche Parkhäuser:

– Ausbaustufe D (Ready to charge) für 20% der Parkplätze (mind. 1 Parkplatz)
umgesetzt und Ja Nein

– Ausbaustufe A (Pipe for power) für alle restlichen Parkplätze umgesetzt

Beilagen/Erläuterungen

Unterschriften

Name und Adresse
bzw. Firmenstempel

Sachbearbeiter/-in, Tel.:
Ort, Datum, Unterschrift:

Nachweis erarbeitet durch:

Nachweisprüfung/Private Kontrolle:
Die Vollständigkeit und die Richtigkeit
bescheinigt

Ausführungskontrolle: gleiche Person
oder: