



Commune: N° cadastre: N° bâtiment:
Objet: EGID:

Exemption

Le bâtiment n'est pas soumis à l'exigence d'équipement de systèmes de domotique (SRE < 5000 m²)
 m² SRE

Fonctions de surveillance

Le bâtiment est équipé d'installations de domotique capables d'assurer les fonctionnalités suivantes:

- a. saisie des données relatives à la consommation d'énergie, par agent énergétique principal Oui Non
- b. détermination des coefficients de performance des pompes à chaleur et des machines frigorifiques Oui Non
- c. détermination des coefficients de performance des récupérations de chaleur et des utilisations des rejets thermiques Oui Non
- d. enregistrement des durées d'exploitation des composants principaux assurant la production et la distribution de chaleur, du froid et de l'air Oui Non
- e. saisie des principales températures de départ et de retour, de la température de certains locaux représentatifs, ainsi que de la température extérieure Oui Non
- f. Saisie des heures de fonctionnement de l'éclairage Oui Non
- g. à un emplacement centralisé, représentation, de façon agréable et facile à comprendre, des données collectées sous les points a à f, au moins pour les périodes suivantes: années, mois (ou semaines), jours, et, pendant la journée, au moins une période durant l'utilisation du bâtiment et une période hors de son utilisation Oui Non
- h. possibilités de comparaison facile entre la période mesurée et d'autres périodes antérieures significatives au moyen des dispositions décrites au point g Oui Non

Annexes/remarques

Signatures

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| Nom et adresse, ou tampon de l'entreprise | Justificatif établi par: | Contrôle du justificatif/Contrôle privé: Le justificatif est certifié complet et correct: |
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | Responsable, tél.: | |
| Lieu, date, signature: | <input type="text"/> | Contrôle d'exécution: <input type="checkbox"/> même personne ou: <input type="text"/> |